

OBEC Kramolna

Zastupitelstvo obce Kramolna schvaluje na základě usnesení č. XXIX/12/2025 ze dne 24.2.2025 jako součást dokumentace požární ochrany, kterou je třeba vést podle § 29 odst. 1 písm. i) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tento:

Dokument k zajištění některých povinností obce plynoucích ze zákona o požární ochraně

Čl. 1 Úvodní ustanovení

- (1) Tento dokument upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Kramolna.
- (2) Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s Hasičským záchranným sborem Královéhradeckého kraje, spolky a dalšími osobami, které působí na úseku požární ochrany.

Čl. 2 Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

- (1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Kramolna (dále jen „obec“) je zajištěna Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Kramolna (dále jen „JSDH Kramolna“) podle čl. 5 a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 9 a v příloze č. 1.
- (2) K zabezpečení úkolů na úseku požární ochrany byly na základě usnesení zastupitelstva obce dále pověřeny tyto orgány obce:
 - a) zastupitelstvo obce - projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 12 měsíců; vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci,
 - b) starosta - prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany obce, a to minimálně 1 x za 12 měsíců.

Čl. 3 Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru stanoví nařízení Královéhradeckého kraje.

Čl. 4 Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno a uvedeno v čl. 7.

- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 5 a v čl. 9.

Čl. 5

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

- (1) Obec zřídila JSDH obce, jejíž kategorie, početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 1.
- (2) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do požární zbrojnice na adrese Kramolna č.p. 146, anebo na jiné místo, stanovené velitelem jednotky.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- (1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů¹.
- (2) Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a rozmístění těchto zdrojů jsou uvedeny v příloze č. 2.
- (3) Vlastníci nebo uživatelé zdrojů vody, které stanovila obec (čl. 6 odst. 2), jsou povinni oznámit obci:
- a) nejméně 30 dní před plánovaným termínem provádění prací na vodním zdroji, které mohou dočasně omezit jeho využitelnost pro čerpání vody k hašení požárů, a dále předpokládanou dobu těchto prací,
 - b) neprodleně vznik mimořádné události na vodním zdroji, která by znemožnila jeho využití k čerpání vody pro hašení požárů.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

Požár či jinou mimořádnou událost je každý povinen bezodkladně ohlásit na **tísňovou linku 150, nebo jednotné číslo evropského tísňového volání 112**.

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón)

¹ § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- b) členové JSDH Kramolna jsou o vyhlášení požárního poplachu informováni SMS zprávou odeslanou Krajským operačním a informačním střediskem KOPIS HZS Královéhradeckého kraje.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro jednotlivé stupně požárního poplachu je stanoven poplachovým plánem Královéhradeckého kraje, který je operativní dokumentací Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.

Čl. 10

Závěrečné ustanovení

- (1) Zastupitelstvo obce Kramolna svěřuje podle § 109 odst. 3 zákona o obcích starostovi obce Kramolna provádět průběžnou kontrolu přehledu o zdrojích požární vody, uvedených v příloze č. 2 tohoto dokumentu.
- (2) Kontroly budou prováděny dle nařízení vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů minimálně 1x ročně, a to odborně způsobilou osobou v požární ochraně. Protokol z kontrol bude uložen v kanceláři OÚ Kramolna.
- (3) Tento dokument nabývá účinnosti dnem 25.2.2025.

.....

Jan Pařízek
místostarosta

.....

Jitka Kropáčková
starosta

Příloha č. 1

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH Kramolna

	Kategorie JPO	Minimální celkový počet členů	Minimální počet členů v pohotovosti
JSDH Kramolna	JPO V	9	3 + 1 velitel

	Požární technika a věcné prostředky požární ochrany
JSDH Kramolna	1x CAS 15 3500/400-M2R 1x MS

Pozn.:

CAS – cisternová automobilová stříkačka

MS – motorová stříkačka

Příloha č. 2

Přehled zdrojů vody

Požární nádrže, vodní plochy:²

č.	adresa	typ	pozemek, k.ú.	GPS souřadnice čerpacího místa	objem vody	pozn.
1	Kramolna, u č.p. 238	otevřená požární nádrž	p.p.č. 274, k.ú. Kramolna a p.p.č. 1487/3, k.ú. Městská Kramolna	50°25'19.50"N, 16°8'14.25"E	230 m ³	obecní požární nádrž – majetek obce Kramolna a spolumajitele město Náchod ³

Hydranty ve správě Vodovodů a kanalizací Náchod, a.s.⁴

č.	adresa	provedení hydrantu	pozemek, k.ú.	GPS souřadnice hydrantu	vydatnost l/s	potrubí sítě DN v mm	tlak Mpa	číslo VaK Náchod
2	Náchod, ul. Pod Homolkou, u č.p. 1944	nadzemní	p.p.č. 1566/7, k.ú. Náchod	50°24'45.87"N 16°08'56.63"E	6,0	Pvc 110	0,24	984
3	Trubějov, naproti č.p. 34	nadzemní	p.p.č. 13/2, k.ú. Trubějov	50°26'5.04"N, 16°6'56.71"E	6,0	Pe 110	0,74	2244
4	Kramolna, naproti č.p. 257	nadzemní	p.p.č. 203/2, k.ú. Kramolna	50°25'13.90"N 16°07'29.56"E	6,0	Pvc 110	0,59	1131
5	Trubějov, naproti č.p. 19	nadzemní	p.p.č. 197/1, k.ú. Trubějov	50°25'47.68"N 16°07'42.06"E	6,0	Pvc 110	0,40	1127
6	Lhotky, u č.p.10	nadzemní	p.p.č. 198/1, k.ú. Lhotky	50°25'28.54"N 16°06'45.26"E	6,0	Pvc 110	0,42	1140

² Zdroje požární vody jsou každoročně kontrolovány odborně způsobilou osobou v PO, v souladu s požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdější předpisů - protokol uložen v kanceláři OÚ Kramolna. Provoznuschopnost zdrojů požární vody, uvedených v tomto dokumentu obce Kramolna, deklaruje obec Kramolna.

³ Čerpací místo je volně přístupné po veřejné komunikaci délky 50,0m. Souhlas spolumajitele zdroje požární vody je na základě dohody mezi obcí Kramolna a městem Náchod. Souhlas uložen v kanceláři OÚ Kramolna

⁴ Doklad o provozuschopnosti a vydatnosti hydrantů je každoročně předán společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. na OÚ Kramolna - protokol uložen v kanceláři OÚ Kramolna, v souladu s požadavky vyhlášky č. 246/2001 Sb., ve znění pozdější předpisů. Provoznuschopnost zdrojů požární vody, uvedených v tomto dokumentu obce Kramolna, deklaruje obec Kramolna.

Okrajové části obce, dále mezilehlé části mezi vymezenými místy lze řešit dle možností ČSN 73 0873. Například pomocí vlastního zdroje požární vody. Případně v některých případech pomocí analýzy zdolávání požáru, zpracované autorizovanou osobou ČKAIT pro požární bezpečnost staveb.

Mapa zdrojů požární vody – soubor .PNG

Katastrální mapa zdrojů požární vody – soubor .PDF a .DWG